

Auswahl
zu prüfender
Einrichtungen

Fachkräfte für Arbeitssicherheit
und SiGeKo
Olpketalstraße 118
44229 Dortmund
Telefon 0173 - 51 24 536
rw@rhodaweck-arbeitssicherheit.de
rhodaweck-arbeitssicherheit.de

Auswahl zu prüfender Einrichtungen nach dem berufsgenossenschaftlichen Vorschriften- und Regelwerk

Prüfgegenstand	Rechtsquelle	Prüffrist	Regelmäßige Prüfung
PSA gegen Absturz	DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichV DGUV Grundsatz 312-906	jährlich einmal und nach jedem Absturz beanspruchte Sicherheitsgeschirre	durch zur Prüfung befähigte Person (Sachkundiger)
Ketten, Drahtseile und Hebebänder zum Anschlagen von Lasten	DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichV TRBS 1201 DGUV Regel 100-500 Kap. 2.8	mind. jährlich und Ketten alle 3 Jahre Rissprüfung	durch zur Prüfung befähigte Person (Sachkundiger)
Arbeitsplatzlüftungen	DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichV DGUV Regel 109-002	mind. jährlich	durch zur Prüfung befähigte Person (Sachkundiger)
Feuerlöscher	DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichV ASR A2.2	alle 2 Jahre	durch zur Prüfung befähigte Person (Sachkundiger)
Hebebühnen (Hubarbeitsbühnen)	DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichV TRBS 1201 DGUV Regel 100-500 Kap. 2.10	mind. jährlich	durch zur Prüfung befähigte Person (Sachkundiger)
Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen an kraftbetriebenen Pressen der Metallbearbeitung	DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichV TRBS 1201 DGUV Information 209-030	mind. jährlich	durch zur Prüfung befähigte Person (Sachkundiger)
Flammenrückschlag- sicherungen und Gebrauchsstellenvorlage	DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichV TRBS 1201 DGUV Regel 100-500 Kap. 2.26	mind. jährlich	durch zur Prüfung befähigte Person (Sachkundiger)
Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen an kraftbetriebenen Arbeitsmitteln	DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichV	mind. jährlich	durch zur Prüfung befähigte Person (Sachkundiger)
Flüssigkeitsstrahler	DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichV DGUV Regel 100-500 Kap. 2.36	mind. jährlich	durch zur Prüfung befähigte Person (Sachkundiger)
Zweihandschaltung an kraftbetriebenen Pressen der Metallbearbeitung	DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichV TRBS 1201 DGUV Information 209-030	mind. jährlich	durch zur Prüfung befähigte Person (Sachkundiger)

Kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore	DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichV ASR A 1.7 DGUV Grundsatz 308-006	mind. jährlich	durch zur Prüfung befähigte Person (Sachkundiger)
Bewegliche Abschirmungen an kraftbetriebenen Exzenter- und verwandten Pressen der Metallbearbeitung	DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichV TRBS 1201 DGUV Information 209-030	mind. jährlich	durch zur Prüfung befähigte Person (Sachkundiger)
Fahrzeuge	DGUV Vorschrift 70	mind. jährlich	durch zur Prüfung befähigte Person (Sachkundiger)

Prüfgegenstand	Rechtsquelle	Prüffrist	Regelmäßige Prüfung
Auffangnetze bei Bauarbeiten	DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichV DGUV Regel 101-011	mind. jährlich	durch zur Prüfung befähigte Person (Sachkundiger)
Elektrische Anlagen und ortsfeste elektrische Betriebsmittel	DGUV Vorschrift 3 TRBS 1201	4 Jahre	Elektrofachkraft
Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel	DGUV Vorschrift 3 TRBS 1201 DGUV Information 203-071	mind. jährlich (bei Fehlerquote < 2 %). In Büros mindestens alle 2 Jahre	Elektrofachkraft oder durch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Prüfgeräte
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen	DGUV Vorschrift 3 TRBS 1201	in nicht-stationären Anlagen, z. B. Baustellen <i>arbeits-täglich</i> stationären Anlagen alle 6 Monate	durch Benutzer (Betätigen der Prüftaste) Benutzer (Betätigen der Prüftaste)
Krane	DGUV Vorschrift 52 BetrSichV	- mind. jährlich - Turmdrehkrane bei der Aufstellung/Umrüstung - ortsveränderl. Krane mind. alle 4 Jahre	- durch zur Prüfung befähigte Person (Sachkundiger) - durch zur Prüfung befähigte Person (Sachkundiger) - durch Sachverständigen
Flurförderzeuge	DGUV Vorschrift 68	mind. jährlich	- durch zur Prüfung befähigte Person (Sachkundiger)
Lacktrockenöfen	DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichV Kap. 2.28	mind. jährlich	- durch zur Prüfung befähigte Person (Sachkundiger)
Leitern und Tritte Mechanische Leitern	BetrSichV TRBS 2121 Teil 2 DGUV Information 208-016	- regelmäßig, je nach Beanspruchung - mind. jährlich	- beauftragte Person - durch zur Prüfung befähigte Person (Sachkundiger)
Druckbehälter (unbeheizt, Medium: Luft) 200 l * Bar ≤ Druck-Inhalts-Produkt ≤ 1000 l * Bar	BetrSichV	- max. 5 Jahre - max. 10 Jahre	- innere Prüfung - Festigkeitsprüfung (beides durch eine zur Prüfung befähigte Person)
Druckbehälter (unbeheizt, Medium: Luft) Druck-Inhalts-Produkt > 1000 l * Bar	BetrSichV	- max. 5 Jahre - max. 10 Jahre	- innere Prüfung - Festigkeitsprüfung (beides durch zugelassene Überwachungsstelle)
Arbeiten mit Schussapparaten	DGUV Vorschrift 56	alle 2 Jahre	Hersteller oder dessen Beauftragter
Ortsfeste Regale	BetrSichV TRBS 1201 DGUV Regel 108-007 DGUV Information 208-043	mind. jährlich	- durch zur Prüfung befähigte Person (Sachkundiger)

Winden, Hub- und Zugeräte	DGUV Vorschrift 54	mind. jährlich - vor erster Inbetriebnahme - nach wesentlichen Änderungen	- durch zur Prüfung befähigte Person (Sachkundiger)
Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen	DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichV	Alle 6 Jahre Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen: alle 3 Jahre Lüftungsanlagen, Gaswarneinrichtungen: mind. jährlich	durch zur Prüfung befähigte Person (Sachkundiger)